

от 22.06.2020 № 10-5411/20
на № _____ от _____

Председателю СНТ «Березки»

Л.В. Земсковой

Berezki14km@mail.ru

Уважаемая Людмила Викентьевна!

По результатам проведенного специалистами АО «Мособлэнерго» обследования электросетевого имущества, расположенного в г.о. Электрогорск Московской области, на территории СНТ «Березки» (далее - Объекты), установлено следующее.

КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-313 (АО «Мособлэнерго») до ВРУ-0,4 кВ СНТ «Березки»: год постройки 1973, год проведения реконструкции 1989, в составе:

- КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-313 до опоры № 1: марка АВВГ 3x70+1x50, протяженность 40 м;

- ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 до опоры № б/н на территории СНТ «Березки»: смонтирована на ж/б опорах типа СВ-1,2-10 шестигранные - 28 шт., год установки 1989, проводом марки 4xАС 1x70, протяженность 1800 м, пересекает территорию СНТ «Елочки», потребители которого также запитаны от указанной ВЛ;

- КЛ-0,4 кВ от опоры № б/н до ВРУ абонентов СНТ «Березки»: марка АВВГ 3x50+1x35, протяженность 10 м.

ВРУ-0,4 кВ СНТ «Березки»: прибор учета Меркурий 230 АРТ-0,2 № 25454680, 2015 года выпуска, вводной рубильник, автоматический выключатель КЭАЗ ВА51-35М2-340010. Необходимо представить паспорта на данный прибор учета электроэнергии, а также на трансформаторы тока, а также актуальный акт проверки/допуска в эксплуатацию указанного узла учета электроэнергии.

ВЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ СНТ «Березки» до потребителей: смонтированы на ж/б опорах типа СВ-1,2-10 шестигранные - 23 шт., год установки 1989, ввода в частные дома выполнены проводом типа СИП-4 2x16, сведения о протяженности отсутствуют.

Выявленные замечания:

- индивидуальные приборы учета электроэнергии технологически присоединенных к ВЛ-0,4 кВ частных домовладений не вынесены на границы земельных участков (границы балансовой принадлежности) в нарушение п. 144 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442;

- сеть уличного освещения не организована отдельно от силовой сети, не организован отдельный узел учета для уличного освещения и других объектов общего пользования СНТ (сторожка, водонапорная башня и т.п.).

Принятие в собственность АО «Мособлэнерго» Объектов (за исключением сети уличного освещения) возможно после устранения указанных замечаний и представления письменного согласия от уполномоченного представителя СНТ «Елочки» (потребители которого также подключены к воздушной линии) о передаче ВЛ-0,4 кВ на баланс АО «Мособлэнерго», а также при условии

наличия не менее чем у 90% граждан-владельцев земельных участков на территории СНТ «Березки» индивидуальных договоров энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт».

При этом индивидуальные расчетные приборы учета электрической энергии граждан должны быть установлены на границах земельных участков (с внешней стороны забора или на ближайшей к домовладению опоре ВЛ-0,4 кВ, или на отдельной трубостойке и т.п.) в металлическом заземленном шкафу учета на высоте 0,8 – 1,7 метра от поверхности земли. До прибора учета в шкафу учета в отдельном боксе под опломбировку должен быть установлен автоматический выключатель. Номинальный ток отключения автоматического выключателя должен соответствовать максимальной разрешенной мощности электроустановок потребителя.

Заместитель генерального директора
по стратегическому развитию



О.М. Коцюба

Исп. Каргуз К.Ю.
тел. 8 (495) 780-39-62 (доб. 20-92)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Садов П.Н.		Согласовано 28.05.2020 09:06	-
2	Хворов А.С.		Согласовано 28.05.2020 09:08	-
3	Николаев В.Н.		Согласовано 28.05.2020 13:54	-
4	Иванцов С.Д.		Согласовано 29.05.2020 08:20	-
5	Ковалев Д.В.		Перенаправлено 29.05.2020 08:28	-
	Тимошин В.А.		Согласовано 29.05.2020 08:58	-
5.1	Ковалев Д.В.		Согласовано 29.05.2020 09:21	-
Тип согласования: последовательное				
6	Коцюба Олег Михайлович		Подписано 29.05.2020 09:45	-